

ACSP-RSI

Moduł **ACSP-RSI** służy do odizolowania galwanicznego centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP-402** i panelu wyniesionego **APSP-402** połączonych za pomocą magistrali RS-485. Dzięki temu panel wyniesiony nie musi być podłączane do tego samego obwodu ochronnego PE, co centrala. Moduł może służyć do podłączenia drukarki termicznej szeregowej, która może drukować zdarzenia zarejestrowane przez centralę.

- izolacja galwaniczna magistrali RS-485
- port RS-485 do podłączenia centrali **ACSP-402** / panelu wyniesionego **APSP-402**
- port RS-485 do podłączenia drugiego modułu **ACSP-RSI**
- możliwość podłączenia drukarki termicznej szeregowej
- zasilanie 12...18 V DC z centrali **ACSP-402** / panelu wyniesionego **APSP-402**
- zdejmowane zaciski montażowe