

APSP-402

Panel wyniesiony służy do zdalnej obsługi adresowalnej centrali systemu sygnalizacji pożarowej ACSP. Do centrali **ACSP-402** można podłączyć jeden panel wyniesiony **APSP-402**. Panel można zamontować w obrębie chronionego obiektu w odległości do 1000 m od centrali.

- zdalna obsługa centrali na poziomach 1 i 2 jak z panelu czołowego centrali
- podłączenie do centrali za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej RS-485
- diody LED informujące o statusie systemu
- wyświetlacz LCD umożliwiający:
 - wyświetlanie informacji o alarmie
 - wyświetlanie komunikatów
 - przeglądanie listy aktualnych blokad, testów oraz uszkodzeń
 - przeglądanie historii alarmów i innych zdarzeń
- wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej
- dołączony zasilacz impulsowy **APS-318**
- miejsce w obudowie na akumulator 12 V / 7 Ah
- automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne (akumulator) w przypadku awarii zasilania głównego